

Vízfelmelegítési hőszükséglet 2011. május 1. és szeptember 1. közötti időszakban

| ÉPÜLETEK | Hőközponti elszámoló főmérőn mért hőmennyiség | Hőközponti vízmérőn mért vízmennyiség | Fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--|
| | GJ | m3 | GJ/víz m3 |
| Lévai u. 1-7. | 183,00 | 678 | 0,27 |
| Lévai u. 9-15. | 205,00 | 716 | 0,29 |
| Lévai u. 17-27. | 228,00 | 909 | 0,25 |
| Ifjúság u. 10-20. | 224,00 | 987 | 0,23 |
| Lévai u. 29. | 267,00 | 1128 | 0,24 |
| Lévai u. 31. | 290,00 | 985 | 0,29 |
| Lévai u. 33. | 276,00 | 1207 | 0,23 |
| Patkó u. 1. | 273,00 | 1204 | 0,23 |
| Patkó u. 3. | 308,00 | 1324 | 0,23 |
| Patkó u. 5. | 333,00 | 1315 | 0,25 |
| Patkó u. 7. | 342,00 | 1131 | 0,30 |
| Patkó u. 9. | 296,00 | 1304 | 0,23 |
| Patkó 11-21 | 337,00 | 1070 | 0,31 |
| Ifjúság u. 26-40. | 428,00 | 1385 | 0,31 |
| Szivárvány u. 1. | 201,00 | 1230 | 0,16 |
| Szivárvány u. 3 | 141,00 | 1146 | 0,12 |
| Szivárvány u. 5. | 300,00 | 1077 | 0,28 |
| Szivárvány u. 2. | 237,00 | 813 | 0,29 |
| Szivárvány u. 4. | 246,00 | 763 | 0,32 |
| Szivárvány u. 6. | 245,00 | 823 | 0,30 |
| Szivárvány u. 8. | 196,00 | 804 | 0,24 |
| Napsugár st. 2. | 201,00 | 912 | 0,22 |
| Napsugár st.4. | 148,00 | 710 | 0,21 |
| Nádasdülő st. U alak | 1049,00 | 2472 | 0,42 |
| Szabadság u. 119-129. | 335,00 | 1464 | 0,23 |
| Szabadság u. 131-145. | 394,00 | 867 | 0,45 |
| Puskás Tivadar u. | 75,00 | 313 | 0,24 |
| Összesen | 7758 | 28737 | 0,27 |

Az adott épületre vonatkozó vízfelmelegítési hőszükséglet alkalmazására először a 2011. november elején kibocsátott számlán kerül sor. Minimum egy évig marad érvényben.

Változtatásra akkor van mód, ha a következő év május 1-től szeptember 1-ig tartó mérési időszak tényadatai alapján számított érték eltérést mutat.