

**Vízfelmelegítési hőszükséglet alakulása 2011. május hónapban**

ÉPÜLETEK	elszámoló főmérőn mért hőmennyiség	felmelegített HMV menny.			vízfelmelegítésre fordított hőmennyiség rendelet szerinti 0,24 GJ/víz <sup>3</sup> fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglettel			adott hónapra vonatkozó tényleges fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet		a felhasznált hőenergia nettó értéke	a leszámlázott hőenergia nettó értéke	különbözet, azaz bevételek kiesés a BTG-nél
		hőközponti vízmérőn	fogyasztó által diktált	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján			
	GJ	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	GJ	GJ	GJ	GJ/víz <sup>3</sup>	GJ/víz <sup>3</sup>	Ft	Ft	Ft
Lévai u. 1-7.	54	192	192	0	46,08	46,08	0	0,28	0,28	179 766	153 400	-26 366
Lévai u. 9-15.	58	206	206	0	49,44	49,44	0	0,28	0,28	193 082	164 586	-28 496
Lévai u. 17-27.	68	274	274	0	65,76	65,76	0	0,25	0,25	226 372	218 915	-7 457
Ifjúság u. 10-20.	65	273	204	69	65,52	48,96	16,56	0,24	0,32	216 385	162 988	-53 397
Lévai u. 29.	78	317	317	0	76,08	76,08	0	0,25	0,25	259 662	253 270	-6 392
Lévai u. 31.	106	272	363	-91	65,28	87,12	-21,84	0,39	0,29	352 874	290 022	-62 852
Lévai u. 33.	80	330	353	-23	79,2	84,72	-5,52	0,24	0,23	266 320	282 033	15 713
Patkó u. 1.	81	347	315	32	83,28	75,6	7,68	0,23	0,26	269 649	251 672	-17 977
Patkó u. 3.	90	375	375	0	90	90	0	0,24	0,24	299 610	299 610	0
Patkó u. 5.	99	383	383	0	91,92	91,92	0	0,26	0,26	329 571	306 002	-23 569
Patkó u. 7.	100	333	354	-21	79,92	84,96	-5,04	0,30	0,28	332 900	282 832	-50 068
Patkó u. 9.	89	382	382	0	91,68	91,68	0	0,23	0,23	296 281	305 203	8 922
Patkó 11-21	107	308	308	0	73,92	73,92	0	0,35	0,35	356 203	246 080	-110 123
Ifjúság u. 26-40.	127	420	383	37	100,8	91,92	8,88	0,30	0,33	422 783	306 002	-116 781
Szivárvány u. 1.	60	357	298	59	85,68	71,52	14,16	0,17	0,20	199 740	238 090	38 350
Szivárvány u. 3	45	331	298	33	79,44	71,52	7,92	0,14	0,15	149 805	238 090	88 285
Szivárvány u. 5.	88	314	283	31	75,36	67,92	7,44	0,28	0,31	292 952	226 106	-66 846
Szivárvány u. 2.	69	237	237	0	56,88	56,88	0	0,29	0,29	229 701	189 354	-40 347
Szivárvány u. 4.	70	224	224	0	53,76	53,76	0	0,31	0,31	233 030	178 967	-54 063
Szivárvány u. 6.	70	234	234	0	56,16	56,16	0	0,30	0,30	233 030	186 957	-46 073
Szivárvány u. 8.	58	236	215	21	56,64	51,6	5,04	0,25	0,27	193 082	171 776	-21 306
Napsugár st. 2.	60	237	273	-36	56,88	65,52	-8,64	0,25	0,22	199 740	218 116	18 376
Napsugár st.4.	44	205	218	-13	49,2	52,32	-3,12	0,21	0,20	146 476	174 173	27 697
Nádasdűlő st. U alak	302	754	723	31	180,96	173,52	7,44	0,40	0,42	1 005 358	577 648	-427 710
Szabadság u. 119-129.	118	425	425	0	102	102	0	0,28	0,28	392 822	339 558	-53 264
Szabadság u. 131-145.	152	259	227	32	62,16	54,48	7,68	0,59	0,67	506 008	181 364	-324 644
Puskás Tivadar u.	20	78	80	-2	18,72	19,2	-0,48	0,26	0,25	66 580	63 917	-2 663
<b>Összesen</b>	<b>2358</b>	<b>8303</b>	<b>8144</b>	<b>159</b>	<b>1992,72</b>	<b>1954,56</b>	<b>38,16</b>			<b>7 849 782</b>	<b>6 506 731</b>	<b>-1 343 051</b>

**Vízfelmelegítési hőszükséglet alakulása 2011. június hónapban**

ÉPÜLETEK	elszámoló főmérőn mért hőmennyiség	felmelegített HMV menny.			vízfelmelegítésre fordított hőmennyiség <b>rendelet szerinti</b> 0,24 GJ/víz <sup>3</sup> fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglettel			adott hónapra vonatkozó <b>tényleges</b> fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet		a felhasznált hőenergia nettó értéke	a leszámított hőenergia nettó értéke	különbözet, azaz bevétel kiesés a BTG-nél
		hőközponti vízmérőn	fogyasztó által diktált	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján			
	GJ	m3	m3	m3	GJ	GJ	GJ	GJ/víz <sup>3</sup>	GJ/víz <sup>3</sup>	Ft	Ft	Ft
Lévai u. 1-7.	44	166	166	0	39,84	39,84	0	0,27	0,27	146 476	132 627	-13 849
Lévai u. 9-15.	49	179	179	0	42,96	42,96	0	0,27	0,27	163 121	143 014	-20 107
Lévai u. 17-27.	56	219	272	-53	52,56	65,28	-12,72	0,26	0,21	186 424	217 317	30 893
Ifjúság u. 10-20.	55	246	284	-38	59,04	68,16	-9,12	0,22	0,19	183 095	226 905	43 810
Lévai u. 29.	64	269	269	0	64,56	64,56	0	0,24	0,24	213 056	214 920	1 864
Lévai u. 31.	63	248	291	-43	59,52	69,84	-10,32	0,25	0,22	209 727	232 497	22 770
Lévai u. 33.	67	295	389	-94	70,8	93,36	-22,56	0,23	0,17	223 043	310 795	87 752
Patkó u. 1.	67	296	254	42	71,04	60,96	10,08	0,23	0,26	223 043	202 936	-20 107
Patkó u. 3.	73	316	316	0	75,84	75,84	0	0,23	0,23	243 017	252 471	9 454
Patkó u. 5.	80	314	314	0	75,36	75,36	0	0,25	0,25	266 320	250 873	-15 447
Patkó u. 7.	81	277	328	-51	66,48	78,72	-12,24	0,29	0,25	269 649	262 059	-7 590
Patkó u. 9.	73	322	322	0	77,28	77,28	0	0,23	0,23	243 017	257 265	14 248
Patkó 11-21	88	251	251	0	60,24	60,24	0	0,35	0,35	292 952	200 539	-92 413
Ifjúság u. 26-40.	105	343	505	-162	82,32	121,2	-38,88	0,31	0,21	349 545	403 475	53 930
Szivárvány u. 1.	50	304	304	0	72,96	72,96	0	0,16	0,16	166 450	242 884	76 434
Szivárvány u. 3	38	287	280	7	68,88	67,2	1,68	0,13	0,14	126 502	223 709	97 207
Szivárvány u. 5.	73	259	289	-30	62,16	69,36	-7,2	0,28	0,25	243 017	230 899	-12 118
Szivárvány u. 2.	57	197	197	0	47,28	47,28	0	0,29	0,29	189 753	157 395	-32 358
Szivárvány u. 4.	60	188	188	0	45,12	45,12	0	0,32	0,32	199 740	150 204	-49 536
Szivárvány u. 6.	60	201	201	0	48,24	48,24	0	0,30	0,30	199 740	160 591	-39 149
Szivárvány u. 8.	47	197	260	-63	47,28	62,4	-15,12	0,24	0,18	156 463	207 730	51 267
Napsugár st. 2.	49	232	232	0	55,68	55,68	0	0,21	0,21	163 121	185 359	22 238
Napsugár st.4.	36	172	218	-46	41,28	52,32	-11,04	0,21	0,17	119 844	174 173	54 329
Nádasdűlő st. U alak	256	601	702	-101	144,24	168,48	-24,24	0,43	0,36	852 224	560 870	-291 354
Szabadság u. 119-129.	74	350	350	0	84	84	0	0,21	0,21	246 346	279 636	33 290
Szabadság u. 131-145.	83	218	238	-20	52,32	57,12	-4,8	0,38	0,35	276 307	190 152	-86 155
Puskás Tivadar u.	20	81	69	12	19,44	16,56	2,88	0,25	0,29	66 580	55 128	-11 452
<b>Összesen</b>	<b>1868</b>	<b>7028</b>	<b>7668</b>	<b>-640</b>	<b>1686,72</b>	<b>1840,32</b>	<b>-153,6</b>			<b>6 218 572</b>	<b>6 126 423</b>	<b>-92 149</b>

**Vízfelmelegítési hőszükséglet alakulása 2011. július hónapban**

ÉPÜLETEK	elszámoló főmérőn mért hőmennyiség	felmelegített HMV menny.			vízfelmelegítésre fordított hőmennyiség <b>rendelet szerinti</b> 0,24 GJ/víz <sup>3</sup> fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglettel			adott hónapra vonatkozó <b>tényleges</b> fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet		a felhasznált hőenergia nettó értéke	a leszámlázott hőenergia nettó értéke	különbözet, azaz bevétel kiesés a BTG-nél
		hőközponti vízmérőn	fogyasztó által diktált	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján			
	GJ	m3	m3	m3	GJ	GJ	GJ	GJ/víz <sup>3</sup>	GJ/víz <sup>3</sup>	Ft	Ft	Ft
Lévai u. 1-7.	44,00	165	165	0	39,6	39,6	0	0,27	0,27	146 476	131 828	-14 648
Lévai u. 9-15.	51,00	167	233	-66	40,08	55,92	-15,84	0,31	0,22	169 779	186 158	16 379
Lévai u. 17-27.	53,00	210	244	-34	50,4	58,56	-8,16	0,25	0,22	176 437	194 946	18 509
Ifjúság u. 10-20.	54,00	240	204	36	57,6	48,96	8,64	0,23	0,26	179 766	162 988	-16 778
Lévai u. 29.	64,00	276	276	0	66,24	66,24	0	0,23	0,23	213 056	220 513	7 457
Lévai u. 31.	62,00	238	255	-17	57,12	61,2	-4,08	0,26	0,24	206 398	203 735	-2 663
Lévai u. 33.	66,00	296	347	-51	71,04	83,28	-12,24	0,22	0,19	219 714	277 239	57 525
Patkó u. 1.	65,00	293	243	50	70,32	58,32	12	0,22	0,27	216 385	194 147	-22 238
Patkó u. 3.	74,00	328	388	-60	78,72	93,12	-14,4	0,23	0,19	246 346	309 996	63 650
Patkó u. 5.	79,00	321	321	0	77,04	77,04	0	0,25	0,25	262 991	256 466	-6 525
Patkó u. 7.	81,00	270	307	-37	64,8	73,68	-8,88	0,30	0,26	269 649	245 281	-24 368
Patkó u. 9.	69,00	309	309	0	74,16	74,16	0	0,22	0,22	229 701	246 879	17 178
Patkó 11-21	73,00	263	271	-8	63,12	65,04	-1,92	0,28	0,27	243 017	216 518	-26 499
Ifjúság u. 26-40.	100,00	313	370	-57	75,12	88,8	-13,68	0,32	0,27	332 900	295 615	-37 285
Szivárvány u. 1.	51,00	289	241	48	69,36	57,84	11,52	0,18	0,21	169 779	192 549	22 770
Szivárvány u. 3	36,00	261	295	-34	62,64	70,8	-8,16	0,14	0,12	119 844	235 693	115 849
Szivárvány u. 5.	71,00	167	281	-114	40,08	67,44	-27,36	0,43	0,25	236 359	224 508	-11 851
Szivárvány u. 2.	57,00	197	197	0	47,28	47,28	0	0,29	0,29	189 753	157 395	-32 358
Szivárvány u. 4.	59,00	178	178	0	42,72	42,72	0	0,33	0,33	196 411	142 215	-54 196
Szivárvány u. 6.	58,00	195	195	0	46,8	46,8	0	0,30	0,30	193 082	155 797	-37 285
Szivárvány u. 8.	45,00	182	208	-26	43,68	49,92	-6,24	0,25	0,22	149 805	166 184	16 379
Napsugár st. 2.	47,00	225	225	0	54	54	0	0,21	0,21	156 463	179 766	23 303
Napsugár st.4.	34,00	163	224	-61	39,12	53,76	-14,64	0,21	0,15	113 186	178 967	65 781
Nádasdűlő st. U alak	251,00	567	646	-79	136,08	155,04	-18,96	0,44	0,39	835 579	516 128	-319 451
Szabadság u. 119-129.	73,00	346	346	0	83,04	83,04	0	0,21	0,21	243 017	276 440	33 423
Szabadság u. 131-145.	80,00	197	227	-30	47,28	54,48	-7,2	0,41	0,35	266 320	181 364	-84 956
Puskás Tivadar u.	18,00	80	75	5	19,2	18	1,2	0,23	0,24	59 922	59 922	0
<b>Összesen</b>	<b>1815</b>	<b>6736</b>	<b>7271</b>	<b>-535</b>	<b>1616,64</b>	<b>1745,04</b>	<b>-128,4</b>			<b>6 042 135</b>	<b>5 809 237</b>	<b>-232 898</b>

**Vízfelmelegítési hőszükséglet alakulása 2011. augusztus hónapban**

ÉPÜLETEK	elszámoló főmérőn mért hőmennyiség	felmelegített HMV menny.			vízfelmelegítésre fordított hőmennyiség rendelet szerinti 0,24 GJ/víz <sup>3</sup> fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglettel			adott hónapra vonatkozó <b>tényleges</b> fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet		a felhasznált hőenergia nettó értéke	a leszámlázott hőenergia nettó értéke	különbözet, azaz bevétel kiesés a BTG-nél
		hőközponti vízmérőn	fogyasztó által diktált	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján	különbözet	hőközponti vízmérő alapján	fogyasztó által diktált vízmennyiség alapján			
	GJ	m3	m3	m3	GJ	GJ	GJ	GJ/víz <sup>3</sup>	GJ/víz <sup>3</sup>	Ft	Ft	Ft
Lévai u. 1-7.	41,00	155	217	-62	37,2	52,08	-14,88	0,26	0,19	136 489	173 374	36 885
Lévai u. 9-15.	47,00	164	132	32	39,36	31,68	7,68	0,29	0,36	156 463	105 463	-51 000
Lévai u. 17-27.	51,00	206	253	-47	49,44	60,72	-11,28	0,25	0,20	169 779	202 137	32 358
Ifjúság u. 10-20.	50,00	228	431	-203	54,72	103,44	-48,72	0,22	0,12	166 450	344 352	177 902
Lévai u. 29.	61,00	266	259	7	63,84	62,16	1,68	0,23	0,24	203 069	206 931	3 862
Lévai u. 31.	59,00	227	389	-162	54,48	93,36	-38,88	0,26	0,15	196 411	310 795	114 384
Lévai u. 33.	63,00	286	424	-138	68,64	101,76	-33,12	0,22	0,15	209 727	338 759	129 032
Patkó u. 1.	60,00	268	352	-84	64,32	84,48	-20,16	0,22	0,17	199 740	281 234	81 494
Patkó u. 3.	71,00	305	284	21	73,2	68,16	5,04	0,23	0,25	236 359	226 905	-9 454
Patkó u. 5.	75,00	297	148	149	71,28	35,52	35,76	0,25	0,51	249 675	118 246	-131 429
Patkó u. 7.	80,00	251	479	-228	60,24	114,96	-54,72	0,32	0,17	266 320	382 702	116 382
Patkó u. 9.	65,00	291	242	49	69,84	58,08	11,76	0,22	0,27	216 385	193 348	-23 037
Patkó 11-21	69,00	248	231	17	59,52	55,44	4,08	0,28	0,30	229 701	184 560	-45 141
Ifjúság u. 26-40.	96,00	309	430	-121	74,16	103,2	-29,04	0,31	0,22	319 584	343 553	23 969
Szivárvány u. 1.	40,00	280	389	-109	67,2	93,4	-26,2	0,14	0,10	133 160	310 929	177 769
Szivárvány u. 3	22,00	267	240	27	64,08	57,6	6,48	0,08	0,09	73 238	191 750	118 512
Szivárvány u. 5.	68,00	337	261	76	80,88	62,64	18,24	0,20	0,26	226 372	208 529	-17 843
Szivárvány u. 2.	54,00	182	271	-89	43,68	65,04	-21,36	0,30	0,20	179 766	216 518	36 752
Szivárvány u. 4.	57,00	173	277	-104	41,52	66,48	-24,96	0,33	0,21	189 753	221 312	31 559
Szivárvány u. 6.	57,00	193	168	25	46,32	40,32	6	0,30	0,34	189 753	134 225	-55 528
Szivárvány u. 8.	46,00	189	133	56	45,36	31,92	13,44	0,24	0,35	153 134	106 262	-46 872
Napsugár st. 2.	45,00	218	208	10	52,32	49,92	2,4	0,21	0,22	149 805	166 184	16 379
Napsugár st.4.	34,00	170	208	-38	40,8	49,92	-9,12	0,20	0,16	113 186	166 184	52 998
Nádasdűlő st. U alak	240,00	550	833	-283	132	199,92	-67,92	0,44	0,29	798 960	665 534	-133 426
Szabadság u. 119-129.	70,00	343	312	31	82,32	74,88	7,44	0,20	0,22	233 030	249 276	16 246
Szabadság u. 131-145.	79,00	193	278	-85	46,32	66,72	-20,4	0,41	0,28	262 991	222 111	-40 880
Puskás Tivadar u.	17,00	74	55	19	17,76	13,2	4,56	0,23	0,31	56 593	43 943	-12 650
<b>Összesen</b>	<b>1717</b>	<b>6670</b>	<b>7904</b>	<b>-1234</b>	<b>1600,8</b>	<b>1897</b>	<b>-296,2</b>			<b>5 715 893</b>	<b>6 315 116</b>	<b>599 223</b>

Vízfelmelegítési hőszükséglet 2011. május 1. és szeptember 1. közötti időszakban

ÉPÜLETEK	Hőközponti elszámoló főmérőn mért hőmennyiség	Hőközponti vízmérőn mért vízmennyiség	Fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet
	GJ	m <sup>3</sup>	GJ/víz m <sup>3</sup>
Lévai u. 1-7.	183,00	678	0,27
Lévai u. 9-15.	205,00	716	0,29
Lévai u. 17-27.	228,00	909	0,25
Ifjúság u. 10-20.	224,00	987	0,23
Lévai u. 29.	267,00	1128	0,24
Lévai u. 31.	290,00	985	0,29
Lévai u. 33.	276,00	1207	0,23
Patkó u. 1.	273,00	1204	0,23
Patkó u. 3.	308,00	1324	0,23
Patkó u. 5.	333,00	1315	0,25
Patkó u. 7.	342,00	1131	0,30
Patkó u. 9.	296,00	1304	0,23
Patkó 11-21	337,00	1070	0,31
Ifjúság u. 26-40.	428,00	1385	0,31
Szivárvány u. 1.	201,00	1230	0,16
Szivárvány u. 3	141,00	1146	0,12
Szivárvány u. 5.	300,00	1077	0,28
Szivárvány u. 2.	237,00	813	0,29
Szivárvány u. 4.	246,00	763	0,32
Szivárvány u. 6.	245,00	823	0,30
Szivárvány u. 8.	196,00	804	0,24
Napsugár st. 2.	201,00	912	0,22
Napsugár st.4.	148,00	710	0,21
Nádasdülő st. U alak	1049,00	2472	0,42
Szabadság u. 119-129.	335,00	1464	0,23
Szabadság u. 131-145.	394,00	867	0,45
Puskás Tivadar u.	75,00	313	0,24
<b>Összesen</b>	<b>7758</b>	<b>28737</b>	<b>0,27</b>